

**CHECK-LIST VERIFICA ESTINTORI**



VERIFICA	PRESENZA	OSSERVAZIONI-INTEGRAZIONI RICHIESTE
SONO STATI POSIZIONATI MINIMO N. 2 ESTINTORI	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____ _____ _____
GLI ESTINTORI SONO STATI INSTALLATI NEI PUNTI INDICATI NEL LAYOUT DI CANTIERE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____ _____ _____
GLI ESTINTORI SONO STATI INSTALLATI IN POSIZIONE BEN VISIBILE (al riparo da agenti atmosferici)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____ _____ _____
GLI ESTINTORI INSTALLATI SONO CONFORMI ALLA CLASSE DI INCENDIO DA REPRIMERE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____ _____ _____
L'ESTINTORE E' DOTATO DI TUBO EROGATORE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____ _____ _____
L'ESTINTORE E' DOTATO DI MANOMETRO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____ _____ _____
L'ESTINTORE E' DOTATO DI DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER ATTIVAZIONE ACCIDENTALE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____ _____ _____
L'ESTINTORE E' DOTATO DI CONTRASSEGNO DISTINTIVO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____ _____ _____
L'ESTINTORE E' DOTATO DI CARTELLINO DI CONTROLLO/MANUTENZIONE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____ _____ _____ _____
IL CONTRASSEGNO E' DOTATO DI INDICAZIONE "ESTINTORE"	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____ _____ _____ _____
IL CONTRASSEGNO E' DOTATO DI INDICAZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____ _____ _____ _____
IL CONTRASSEGNO E' DOTATO DI INDICAZIONE DELLE CLASSI DI SPEGNIMENTO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____ _____ _____ _____
IL CONTRASSEGNO E' DOTATO DI INDICAZIONE DEI PITTOGRAMMI PER L'USO CORRETTO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____ _____ _____ _____
IL CONTRASSEGNO E' DOTATO DI INDICAZIONE DEI PITTOGRAMMI DEI FOCOLARI IDONEI AD ESTINGUERE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____ _____ _____ _____
IL CONTRASSEGNO E' DOTATO DI INDICAZIONE DELLE AVVERTENZE DI PERICOLO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____ _____ _____ _____
IL CONTRASSEGNO E' DOTATO DI INDICAZIONE SULL'USO O MENO SU APPARATI SOTTO TENSIONE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____ _____ _____ _____

Schema sintetico  
(il documento può non essere esaustivo, si invita a prendere comunque visione della normativa vigente in materia per la sua interezza)

[www.cantierepro.it](http://www.cantierepro.it)

il portale web dedicato alla sicurezza nei cantieri

(PROPRIETA' CANTIEREPRO S.R.L. - RIPRODUZIONE VIETATA PER SCOPI COMMERCIALI, AMMESSO UTILIZZO DEL DOCUMENTO PER USO PROFESSIONALE DI COORDINATORE, O PER FINI INFORMATIVI CON OBBLIGO DI INDICARNE LA FONTE)

